



Ø Spínač jednoduchý 240 V
Ø Spínač pro ventilátor VZT digestoře
V1 Vývod pro chladicí jednotku (dle vybraného typu)
Ostatní vývody dle stávajícího stavu (jen výměna)

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3 N PE AC 50 Hz, 400/230 V
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:
NORMÁLNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLNĚNÁ: OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
DOPLNŮJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000-3:
ABS - PROSTORY CHRÁNĚNÉ PŘED ATMOSFER. VLIVY S REGULACÍ TEPLOTY

POZNÁMKY :

KL VNITŘNÍ KAZETOVÁ KLIMA JEDNOTKA Qch 5,3kW

∞ VÝVOD 240V PRO VZT VENTILÁTOR 2x

UPS PROVOZOVATEL PŘI REALIZACI URČÍ OBVODY
A ZAŘÍZENÍ NAPÁJENÉ PŘES UPS

zadávací dokumentace
červen, 2013
M 1:50

REKONSTRUKCE LABORATOŘE č. 35
v suterenu budova č. 11
SZÚ Šrobárova 48, Praha 10 Vinohrady