

“Polopřirodní koupaliště” v nové legislativě

František Kožíšek

Konzultační den Oddělení hygieny vody a NRC pro pitnou vodu

NOVÁ LEGISLATIVA KOUPACÍCH VOD

SZÚ, Praha 12.1.2012

Definice

- Zákon č. 258/2000 Sb. ve znění zákona č. 151/2011 Sb. → § 6, odst. 1: Přírodním koupalištěm se rozumí...
- ...stavba povolená k účelu koupání nebo nádrž ke koupání, v nichž je voda ke koupání obměňována řízeným přítokem a odtokem pitné vody nebo trvalým přítokem a odtokem chemicky neupravované podzemní nebo povrchové vody (dále jen „nádrž ke koupání“)



Definice

- Zákon č. 258/2000 Sb. ve znění zákona č. 151/2011 Sb. → § 6, odst. 1: Přírodním koupalištěm se rozumí...
- ...stavba povolená k účelu koupání vybavená systémem přírodního způsobu čištění vody ke koupání.



Obecné a specifické požadavky

- Obecné požadavky (na provoz) – viz § 6, § 6a, § 6b, § 6c zákona
- Členění, vybavení a provoz ~ přírodní koupaliště (§ 3 vyhlášky)
- Požadavky na odběr vzorků ~ přírodní koupaliště (Příloha 2 vyhlášky)
- Protokol v elektronické podobě do 4 dnů od odběru vzorku

Obecné a **specifické požadavky**

- Specifické požadavky – viz část III (§ 13 až 15) a Příloha 7 vyhlášky č. 238/2011 Sb.
- Velikost do 1,5 ha; oddělení od podzemních vod
- Monitorování vody ve zdroji (nejde-li o pitnou vodu) – v rozsahu a četnosti dle Tab. 1 Příl. 7
- Monitorování vody v nádrži – v rozsahu a četnosti dle Tab. 2 Přílohy 7

Obecné a **specifické požadavky**

- Požadavky na jakost vody definovány v Tabulce 1 (zdroj) a Tabulce 2 (nádrž) Přílohy 7
- Překročení limitní hodnoty MB \Rightarrow opakování odběru a rozboru \Rightarrow potvrzení překročení LH \Rightarrow přerušování provozu koupání
- Vyhodnocení výsledků (kvality vody v nádrži) po sezóně: pokud všechny MB rozborů v pořádku, v další sezóně poloviční četnost kontroly

Specifické požadavky

Tabulka 2, Příloha 7: jakost v nádrži

Ukazatel	Jednotka	Limit	Četnost
<i>E. coli</i>	KTJ/100 ml	100	14denní
Intestinální enterokoky	KTJ/100 ml	50	14denní
<i>Pseud. aeruginosa</i>	KTJ/100 ml	10	14denní
Průhlednost	metr	1	14denní

Problémy...

- Definice nádrže ke koupání: ...přítok chemicky neupravované vody...
- Příležitostná dezinfekce oficiální a neoficiální (účel: představa o zlepšení kvality vody x představa o zlepšení výsledků monitorování)
- Přístup OOVZ?
- Oficiální zásah – obsažen v provozním řádu, přizpůsobení vzorkování
- Neoficiální zásah?

Děkuji za pozornost

